



CARTA DE APROVAÇÃO
Homologação de padrões de entrada e materiais conforme
Regulamento de Instalações Consumidoras do Demei

Interessado	BV INDÚSTRIA METALÚRGIA LTDA	Protocolo Homologação	001/23
Endereço	Estrada Munic. Vicente Menezes, 248 Linha 40 - Santa Fé Caxias do Sul/RS CEP 95044-030	CNPJ	14.719.482/0001-49
Homologação requerida Poste compacto para entrada de energia			
Resp. Técnico	Pedro Ramos	CREA/CAU/CFT	SC 123.011
		ART/RRT/TRT	10831044
Situação do projeto DEVOLVIDO PARA CORREÇÕES X APROVADO			
Recebido por e-mail em	21/06/23	Enviado por e-mail em	28/06/23
		Analizado por	 Sandro R. Coesatin Eng. em Eletrotécnica - CRP 207888/RS
OBSERVAÇÕES - Aprovação válida durante a vigência do atual Regulamento de Instalações Consumidoras (RIC) BT ou legislação vigente; - Alterações de qualquer ordem devem ser solicitadas ao Demei via projeto elétrico. - Análise conforme RIC Demei BT Versão 1.4 – 2023.			

MODELOS APRESENTADOS:

- 1)** Ligação única, tipo **C1** e **C2**, entrada de energia com medição trifásica instalada em poste de aço tubo 80x80mm, parede de 3mm ou poste de fibra 100 daN, altura 5 e 7 metros, com caixa acoplada 26x52 cm com visor de vidro e dispositivo para lacre, condutores 10mm² identificados por cor, eletroduto de entrada de PVC 1", eletroduto de aterramento 3/4", saída aérea ou subterrânea.
- 2)** Ligação única, tipo **C3**, entrada de energia com medição trifásica instalada em poste de aço tubo 80x80mm, parede de 3mm ou poste de fibra 100 daN, altura 5 e 7 metros, com caixa acoplada de 26x52 cm com visor de vidro e dispositivo para lacre, condutores 16mm² identificados por cor, eletroduto de entrada de PVC 1 1/4", eletroduto de aterramento 1", saída aérea ou subterrânea.
- 3)** Ligação única, tipo **B1**, entrada de energia com medição bifásica instalada em poste de aço tubo 80x80mm, parede de 3mm ou poste de fibra 100 daN, altura 5 e 7 metros, com caixa acoplada de 26x52 cm com visor de vidro e dispositivo para lacre, condutores 10mm² identificados por cor, eletroduto de entrada de PVC 1", eletroduto de aterramento 3/4", saída aérea ou subterrânea.
- 4)** Ligação única, tipo **A1** e **A2**, entrada de energia com medição monofásica instalada em poste de aço tubo 80x80mm, parede de 3mm ou poste de fibra 100 daN, altura 5 e 7 metros, com caixa acoplada de 26x52 cm com visor de vidro e dispositivo para lacre, condutores 10mm² identificados por cor, eletroduto de entrada de PVC 3/4", eletroduto de aterramento 3/4", saída aérea ou subterrânea.
- 5) Agrupamento para 2 ligações**, tipo **A1** ou **A2**, com ramal de entrada bifásico, instaladas em poste de aço tubo 80x80mm, parede de 3mm ou poste de fibra 100 daN, altura 5 e 7 metros, com caixas acopladas de 26x52 cm com visor de vidro e dispositivo para lacre, condutores 10mm² identificados por cor, eletroduto de entrada de PVC 1", eletroduto de aterramento 3/4", saídas aéreas ou subterrâneas.