



CARTA DE APROVAÇÃO
Homologação de padrões de entrada e materiais conforme
Regulamento de Instalações Consumidoras do Demei

Interessado	EXATA CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA		Protocolo Homologação	01/24
Endereço	Júlio Lopes, 1561 – Bairro Modelo – Ijuí-RS		CNPJ	339.124.455/0001-32
Homologação requerida Poste de concreto armado com caixa acoplada				
Resp. Técnico	Henrique dos Santos Kramer	CREA/CAU/CFT	RS 244.379	ART/RRT/TRT 12958425
Situação do projeto DEVOLVIDO PARA CORREÇÕES X APROVADO				
Recebido por e-mail em	23/02/24	Enviado por e-mail em	27/02/24	Analisado por  Sandro R. Gosselin Téc. em Eletrotécnica – CFT 2073000000
OBSERVAÇÕES - Aprovação válida durante a vigência do atual Regulamento de Instalações Consumidoras (RIC) BT ou legislação vigente; - Alterações de qualquer ordem devem ser solicitadas ao Demei via projeto elétrico. - Análise conforme RIC Demei BT Versão 1.4 – 2023 .				

MODELOS APRESENTADOS:

1) Ligação única, tipo **A2**, entrada de energia com medição monofásica instalada em poste de fibra de concreto armado com resistência mecânica de 100 daN, 7,5 metros, medidas do topo 130x100mm e da base 270x170 mm com marca de engastamento; com caixa para o medidor acoplada 195x405x142 mm com visor de vidro e dispositivo para lacre e caixa para disjuntor e DPS 212x156 mm sem dispositivo para lacres. Condutores 10mm² identificados por cor, disjuntor monopolar de 40 Ampéres curva C e DPS 20kV. Eletroduto de entrada de PVC ¾”, eletroduto de aterramento ¾”; saída aérea e/ou subterrânea; balde de aterramento 200x200mm.

Observações:

1) Alterações construtivas ou semelhantes devem ser submetidas a nova análise apresentando toda a documentação novamente.

2) Alterações no RIC devem ser contempladas a partir da vigência do mesmo.