



CARTA DE APROVAÇÃO
Homologação de padrões de entrada e materiais conforme
Regulamento de Instalações Consumidoras do Demei

Interessado	BV INDÚSTRIA METALÚRGIA LTDA		Protocolo Homologação	003/24	
Endereço	Estrada Munic. Vicente Menezes, 248 Linha 40 - Santa Fé Caxias do Sul/RS CEP 95044-030		CNPJ	14.719.482/0001-49	
Homologação requerida	Poste compacto para entrada de energia para duas ligações trifásicas até tipo C2.				
Resp. Técnico	Julio Cesar Mauri	CREA/CAU/CFT	RS 123.011	ART/RRT/TRT	10792969
Situação do projeto	DEVOLVIDO PARA CORREÇÕES X APROVADO				
Recebido por e-mail em	08/04/24	Enviado por e-mail em	15/04/24	Analizado por	 Sandro R. Coesatin Téc. em Engenharia – SP-127/20000000
OBSERVAÇÕES - Aprovação válida durante a vigência do atual Regulamento de Instalações Consumidoras (RIC) BT ou legislação vigente; - Alterações de qualquer ordem devem ser solicitadas ao Demei via projeto elétrico. - Análise conforme RIC Demei BT Versão 1.4 – 2023.					

MODELOS APRESENTADOS:

1) Agrupamento para 2 ligações tipo **C2** ou inferior, com ramais de entrada trifásicos individuais, instaladas em poste de fibra de vidro dimensões da base 20x20cm e do topo 10x10cm, com resistência nominal de 200 daN, altura de 7 metros, com caixas acopladas de 26x52 cm com visor de vidro e dispositivo para lacre, condutores de 10mm² - 750V de cada ramal de entrada identificados por cor, eletroduto de entrada de PVC rígido 1 1/4", eletroduto de aterramento 1", saídas aéreas individuais de PVC rígido 1 1/4", condutores 10mm² - 750V identificados por cor.

OBSERVAÇÕES:

1) Disjuntores e DPS para cada tipo de fornecimento (no máximo C2) deve ser conforme Anexo J.

2) Aterramento deve ser conforme Anexo Z – Figura H.

3) Alterações do RIC devem ser contempladas a partir da vigência.